

〈ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合の、構造設備基準の主な改正点〉

令和3年10月1日施行

項目	変更後	変更前
気泡発生装置等の基準を規定	<p><u>点検・清掃・排水ができる構造</u></p> <p>※既存施設には、適用しない。</p> <p><u>ただし、増築、改築又は大規模修繕をする場合には、適用する。</u></p>	規定なし

〈浴室・浴槽水に関する衛生措置基準の主な改正点〉

令和4年1月1日施行

項目	変更後	変更前
貯湯槽の対象を拡大	<p><u>水道水、井戸水、温泉等</u></p> <p>点検：随時行う</p> <p>消毒：1年に1回以上行う</p> <p>清掃：1年に1回以上行う</p>	<p>温泉法に規定する温泉</p> <p>点検：随時行う</p> <p>消毒：1年に1回以上行う</p> <p>清掃：1年に1回以上行う</p>
モノクロラミン消毒時の濃度を規定	<p><u>3mg/L以上</u></p>	規定なし
実施状況記録の対象を拡大	<p><u>貯湯槽※、浴槽水の清掃、消毒、検査等の実施状況記録</u></p> <p>(3年間保存)</p> <p>※貯湯槽の対象拡大を含む</p>	<p>貯湯槽、浴槽水の清掃、消毒、検査等の実施状況記録</p> <p>(3年間保存)</p>